

Số: 688 /VĐ-QT

V/v yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ  
bảo dưỡng các hệ thống, trang thiết bị  
phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện  
trong thời gian 24 tháng

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống,  
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá  
gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ bảo  
dưỡng các hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện với nội dung cụ  
thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Quản  
trị, phòng 108 nhà A2, CV Nguyễn Đăng Huy, điện thoại liên hệ: (024)38.253.531  
/5315

3. Bệnh viện tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị, phòng 108 nhà A2, CV Nguyễn  
Đăng Huy, điện thoại liên hệ: (024)38.253.531 /5315

- Nhận qua email: [vietduchospitalmuasam@gmail.com](mailto:vietduchospitalmuasam@gmail.com)

(Lưu ý: Các Đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo 2 hình thức nêu trên)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 03 năm 2024 đến trước  
17h ngày 15 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 3  
năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

Nội dung thực hiện, khối lượng chi tiết các thiết bị cần cung cấp dịch vụ bảo  
dưỡng theo các phụ lục đính kèm.

Giá chào đã bao gồm thuế, toàn bộ các chi phí và phụ phí khác.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu: VT, QT.

TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Thành

PHỤ LỤC 01:  
BIỂU MẪU BẢO GIÁ DỊCH VỤ

BỆNH VIỆN  
HỖ TRỢ  
HỮU NGHỊ  
Định kèm Công văn số 688/WD-QT ngày 05/3/2024)

Các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu BẢO GIÁ dưới đây:



BẢO GIÁ<sup>(1)</sup>

Kính gửi: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện:

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
A I	<b>HỆ THỐNG PCCC NHÀ ĐIỆN TỬ BẢO CHÁY</b>							
1	Tủ báo cháy trung tâm IQ8 Control M  Bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy : - Vệ sinh công nghiệp trung tâm, các đầu nối - Kiểm tra, vệ sinh bảng mạch tủ trung tâm + thiết bị phụ trợ  1 - Kiểm tra các led báo tín hiệu, chế độ báo động tức thì, chế độ trễ. - Kiểm tra điện áp ác quy (điện áp 24V DC). Phóng nắp ác quy, đo nội trở quy - Kiểm tra bộ nhớ, ngõ ra vào của tủ: Điện áp dầu ra bộ nạp, nguồn 220AC, điện áp đầu dò, trở	Phòng kỹ thuật tại hầm	ESSER - Đức	Tủ	1	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	<p>kháng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đổi chiều tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.</li> <li>- Kiểm tra các lỗi kỹ thuật hiển thị tại tủ trung tâm, khắc phục nếu có</li> </ul> <p>Hiệu chỉnh chế độ làm việc, cài đặt lại địa chỉ các trang thiết bị của trung tâm bảo cháy</p>							
2	<p><b>Đầu báo khói, nhiệt địa chỉ</b></p> <p>Kiểm tra, bảo dưỡng số đầu báo cháy khói , đầu báo cháy nhiệt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo, lắp đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt khỏi đường truyền tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt; vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, lưỡi lọc. Vệ sinh buồng quang học.</li> <li>-Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt.</li> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo hiển thị chính xác trên tủ báo cháy.</li> </ul>	Tại các phòng, hành lang các tầng	ESSER - Đức	bộ	250	2		
3	<p><b>Nút ấn báo cháy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo lắp và vệ sinh công nghiệp chuông, đèn, nút ấn báo cháy</li> <li>-Kiểm tra các thông số kỹ thuật và hiệu chỉnh chế độ làm việc của nút ấn báo cháy</li> </ul>	hành lang các tầng	ESSER - Đức	cái	52	2		
4	<p><b>Chuông đèn báo cháy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo lắp và vệ sinh công nghiệp chuông đèn báo cháy</li> </ul>	hành lang các tầng	ESSER - Đức	cái	52	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và hiệu chỉnh chế độ làm việc, địa chỉ hiển thị của chuông đèn báo cháy.							
	<b>Hệ thống dây tín hiệu, hộp đấu</b>							
5	- Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây - Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu		Viet Nam	Gói	1	2		
6	<b>Kiểm tra liên động (thang máy, quạt hút khói, tăng áp giếng thang...)</b> Kiểm tra liên động hệ thống báo cháy, hệ thống tăng áp hút khói, hệ thống báo động, van cửa bom và công tắc đóng chảy nếu có, thang máy....			HT	1	2		
II	<b>HỆ THỐNG CHỮA CHÁY</b>							
	<b>Máy bơm tăng áp chữa cháy</b>							
	- Vệ sinh bơm, kiểm tra độ rung, nhiệt độ của máy - Tra mõ vòng bi động cơ bơm, vệ sinh sạch những vị trí hoen rỉ của bơm, Thay Gioăng cổ trực							
7	- Vệ sinh, xiết chặt các đầu cốt tiếp xúc - Kiểm tra, đo điện trở một chiều, điện trở cách điện cuộn dây động cơ máy bơm - Vận hành thử trong vòng 10 phút để kiểm tra dòng giữa các pha và hiệu chỉnh, sửa chữa nếu có dấu hiệu sai lệch so với yêu cầu kỹ thuật,	Phòng kỹ thuật tại hầm 1	Halmark - USA	Chiếc	2	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	không phát sinh dầu hiệu la.							
8	<p><b>Máy bơm bù</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bơm, kiểm tra độ rung, nhiệt độ của máy</li> <li>- Chạy thử bơm ở chế độ tự động, bằng tay, liên động giữa các bơm, cài đặt đúng thiết kế.</li> <li>- Kiểm tra nguồn cấp cho bơm bù, bổ sung mõi bôi trơn các ổ trục...</li> </ul>			Phòng kỹ thuật tại hầm	Hallmark - USA	Chiếc	1	2
9	<p><b>Đầu phun lên – D15 (Cho khu vực tầng hầm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh, bảo dưỡng, thử độ kín, xả nước cũ tại đầu vòi</li> <li>- Kiểm tra, hiệu chỉnh các van an toàn, công tắc áp lực, xả áp lực đúng thiết kế</li> <li>- Vệ sinh, kiểm tra độ nhạy thủy ngân của nút chặn dầu phun chữa cháy</li> </ul>	02 tầng hầm	Sprinkler – Đài Loan	Chiếc	434	2		
10	<p><b>Đầu phun xuống – D15 (Cho khu vực có trần thả)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh, bảo dưỡng, thử độ kín, xả nước cũ tại đầu vòi</li> <li>- Kiểm tra, hiệu chỉnh các van an toàn, công tắc áp lực, xả áp lực đúng thiết kế</li> <li>- Vệ sinh, kiểm tra độ nhạy thủy ngân của nút chặn dầu phun chữa cháy</li> </ul>	Hành lang các tầng	Sprinkler – Đài Loan	Chiếc	636	2		
11	<p><b>Van bơm tín hiệu điện</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vệ sinh, bảo dưỡng, thử độ kín các loại van</li> <li>-Kiểm tra, hiệu chỉnh các van an toàn, công tắc áp lực, xả áp lực đúng thiết kế</li> </ul>	Cầu thang bộ các tầng	Đài Loan	Chiếc	26	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhãn hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	-Vệ sinh, kiểm tra độ nhạy, vận hành kết nối hệ thống.							
12	<b>Hệ thống cảm biến áp suất</b> - Vệ sinh, kiểm tra độ rung, độ chính xác của thiết bị khi hoạt động - Hiệu chỉnh thiết bị tương thích với toàn hệ thống, đảm bảo áp suất tối đa, tối thiểu trong đường ống, kết nối liên động với các bơm.	Phòng kỹ thuật tại hầm	Hàn Quốc	Hệ thống	1	2		
13	<b>Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy (2 chế độ tự động và bằng tay)</b> - Vệ sinh, xiết chặt các đầu cốt tiếp xúc - Vận hành thử trong vòng 10 phút để kiểm tra dòng giữa các pha và hiệu chỉnh, sửa chữa nếu có dấu hiệu sai lệch so với yêu cầu kỹ thuật, không phát sinh dấu hiệu lạ. - Kiểm tra, vệ sinh nội bộ tủ điện, các tiếp điểm, attomat, hàng kẹp... kiểm tra hệ thống điều khiển áp suất, cản chỉnh, đảm bảo tính ổn định, chính xác...	Phòng kỹ thuật tại hầm	Việt Nam	Tủ	1	2		
III	<b>HỆ THỐNG KHÍ (TĂNG ÁP GIỀNG THANG, TĂNG ÁP CẦU THANG BỘ, HÚT KHÓI, ĐIỀU HƯỚNG,...)</b>							
14	<b>Quạt tăng áp giếng thang</b> Kiểm tra chi tiết các khớp nối mềm giữa đường ống và quạt tăng áp, đảm bảo mối nối luon kín, không bị hư hỏng. Kiểm tra thiết bị tủ điện điều khiển khớp các mối	Tầng mái nhà D	Trung Quốc	Chiếc	4	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
15	<p>nối điện, tiếp điểm luôn xiết chặt, các công tắc nút ân hoạt động tốt,...</p> <p>Kiểm tra các cửa gió lùa, đảm bảo cửa không bị vật cản bị kín.</p> <p>Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thử quạt tăng áp, đảm bảo quạt hoạt động tốt, không bị rung, lắc, không gây tiếng ồn,..</p> <p><b>Quạt hút khói hành lang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra chi tiết các khớp nối mềm giữa đường ống và quạt tăng áp, đảm bảo mỗi nối luôn kín, không bị hở hóng.</li> <li>+ Kiểm tra thiết bị tủ điện điều khiển khớp các mối nối điện, tiếp điểm luôn xiết chặt, các công tắc nút ân hoạt động tốt,...</li> <li>+ Kiểm tra các cửa hút, đảm bảo cửa không bị vật cản bị kín.</li> <li>+ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành thử quạt hút khói, đảm bảo quạt hoạt động tốt, không bị rung, lắc, không gây tiếng ồn và ở trạng thái sẵn sàng sử dụng..</li> </ul>	Tầng mái nhà D	Trung Quốc	Chiếc	4	2		
16	<p><b>Quạt thông gió hầm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra các khớp nối mềm giữa đường ống và Quạt hút khói luôn kín và không bị lỏng</li> <li>+ Kiểm tra các cửa gió đảm bảo không bị bịt kín do vật thể khác</li> <li>+ Kiểm tra vận hành thử quạt thông gió , hút khói đảm bảo hoạt động tốt, không bị rung lắc, và có tiếng động lạ</li> <li>+ Kiểm tra tủ điện điều khiển đảm bảo các mối</li> </ul>	Trung Quốc	Chiếc	3	2			

TR	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhãn hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	<p>nối, tiếp điểm luôn được xiết chặt, các công tắc nút ăn hoạt động tốt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra và xiết lại toàn bộ mối nối và tiếp điểm trong tủ điện, vệ sinh bụi bẩn trong tủ và cánh quạt của Biến Tân. Thay thế thiết bị hỏng.</li> <li>+ Kiểm tra và vệ sinh bụi bẩn tại tất cả các cửa gió trên đường ống gió.</li> <li>+ Kiểm tra xiết lại cầu đầu của động cơ quạt, vệ sinh cánh tản nhiệt của động cơ, tra mỡ ổ bi....</li> <li>+ Kiểm tra xiết chặt bulong giữ Quạt điện công nghiệp, kiểm tra lò xo giảm chấn nếu có hiện tượng kém đàn hồi cần có biện pháp thay thế</li> </ul> <p><b>Quạt thông gió hành lang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra các khớp nối mềm giữa đường ống và Quạt đảm bảo luôn kín và không bị lỏng</li> <li>+ Kiểm tra các cửa gió đảm bảo không bị bịt kín do vật thể khác</li> <li>+ Kiểm tra vận hành thử quạt thông gió , hút khói đảm bảo hoạt động tốt, không bị rung lắc, và có tiếng động lạ</li> </ul>							
17	<p>+ Kiểm tra tủ điện điều khiển đảm bảo các mối nối, tiếp điểm luôn được xiết chặt, các công tắc nút ăn hoạt động tốt.</p> <p>+ Kiểm tra và xiết lại toàn bộ mối nối và tiếp điểm trong tủ điện, vệ sinh bụi bẩn trong tủ và cánh quạt của Biến Tân. Thay thế thiết bị hỏng.</p> <p>+ Kiểm tra và vệ sinh bụi bẩn tại tất cả các cửa gió trên đường ống gió.</p> <p>+ Kiểm tra xiết lại cầu đầu của động cơ quạt, vệ</p>	Trung Quốc	Chiếc	44	2			

TTR	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	sinh cảnh tản nhiệt cửa động cơ, tra mõ ô bi.... + Kiểm tra xiết chặt bulong giữ Quạt điện công nghiệp, kiểm tra lò xo giảm chấn nếu có hiện tượng kén đàn hồi cần có biện pháp thay thế							
18	<b>Cửa gió EAG (khu vực tầng hầm)</b> + Kiểm tra, bao dưỡng, lau chùi vệ sinh công nghiệp. Thay thế cửa gió EAG hỏng.	Tầng hầm 1 và 2	Việt Nam	Chiếc	32	2		
19	<b>Cửa gió EAG (các tầng)</b> + Kiểm tra, bao dưỡng, lau chùi vệ sinh công nghiệp. Thay thế cửa gió EAG hỏng.	Đặt tại các tầng	Việt Nam	Chiếc	117	2		
20	<b>Cửa gió EAG (cầu thang bộ)</b> + Kiểm tra, bao dưỡng, lau chùi vệ sinh công nghiệp. Thay thế cửa gió EAG hỏng.	Đặt trong cầu thang bộ	Việt Nam	Chiếc	26	2		
21	<b>Quạt điều hướng</b> + Kiểm tra các khớp nối mềm giữa đường ống và Quạt đảm bảo luôn kín và không bị lỏng + Kiểm tra các cửa gió đảm bảo không bị bịt kín do vật thể khác + Kiểm tra vận hành thử quạt thông gió, hút khói đảm bảo hoạt động tốt, không bị rung lắc, và có tiếng động lạ + Kiểm tra tủ điện điều khiển đảm bảo các mối nối, tiếp điểm luôn được xiết chặt, các công tắc nút ẩn hoạt động tốt. + Kiểm tra và xiết lại toàn bộ mối nối và tiếp điểm trong tủ điện, vệ sinh bụi bẩn trong tủ và cánh quạt của Biển Tân. Thay thế thiết bị hỏng.	Trần tầng hầm 1 và 2	Trung Quốc	Chiếc	16	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểm tra và vệ sinh bụi bẩn tại tất cả các cửa gió trên đường ống gió.</li> <li>+ Kiểm tra xiết lại cầu đầu cửa động cơ quạt, vệ sinh cánh tản nhiệt của động cơ, tra mờ ô bi.....</li> <li>+ Kiểm tra xiết chặt bulong giữ Quạt điện công nghiệp, kiểm tra lò xo giảm chấn nếu có hiện tượng kém dần hồi càn có biện pháp thay thế</li> </ul>							
V	CỬA CHỐNG CHÁY							
22	<p><b>Cửa chống cháy đôi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo dưỡng chốt cửa tra dầu mỡ, căn chỉnh xê, nắn khung vía hèm cửa, gia cố định tán chốt cửa, thay gioang va đập</li> <li>+ Thảo lắp cửa chống cháy đôi 2 cánh di chuyển lên tầng tum để đánh rỉ và sơn lại ( sơn chống cháy ) ( đã bao gồm sơn và vật tư phụ)</li> <li>+ Đánh rỉ toàn bộ lại cửa và sơn phun 2 lớp màu ghi, không tháo hèm cửa.</li> </ul> <p><b>Cửa chống cháy đơn (ra thang sắt ngoài trời)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo dưỡng chốt cửa tra dầu mỡ, căn chỉnh xê, nắn khung vía hèm cửa, gia cố định tán chốt cửa, thay gioang va đập</li> <li>+ Thảo lắp cửa chống cháy đơn 1 cánh di chuyển lên tầng tum để đánh rỉ và sơn lại ( sơn chống cháy ) ( đã bao gồm sơn và vật tư phụ)</li> <li>+ Đánh rỉ toàn bộ lại cửa và sơn phun 2 lớp màu ghi , không tháo hèm cửa</li> </ul>	Lối ra thang bộ tại các tầng	Viet Nam	Bộ	58			
23		Lối ra thang sắt ngoài trời	Viet Nam	Bộ	10			

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhãn hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
24	<b>Tay co thủy lực</b> - Vệ sinh, tra dầu mỡ, hiệu chỉnh kỹ thuật. - Đánh rỉ sét, sơn lại, cấn chỉnh tốc độ đóng mở - Thay thế, bổ sung 1 số vật tư phụ (ốc vít, vòng đệm,...)	Đi kèm cửa	King – Hàn Quốc	Chiếc	126	2		
VI	<b>HỆ THỐNG ĐÈN EXIT, ĐÈN CHIỀU SÁNG SỰ CỐ</b>							
25	<b>Đèn exit</b> - Kiểm tra nguồn cấp cho hệ thống đèn exit. - Kiểm tra, vệ sinh, test chức năng hoạt động	Hành lang tại các tầng	Paragon - Việt Nam	Chiếc	131	2		
26	<b>Đèn chiếu sáng sự cố</b> - Kiểm tra nguồn cấp cho hệ thống đèn sự cố - Kiểm tra, vệ sinh, test chức năng hoạt động - Kiểm tra nguồn dự phòng, thời lượng các đèn sự cố.	Hành lang tại các tầng	ADK - Trung quốc	Chiếc	133	2		
27	<b>Hộp attomat liên động</b> - Lau chùi vệ sinh kiểm tra điện. Nghiệm thu vận hành toàn bộ hệ thống. Sử dụng bình xịt khói test toàn bộ hệ thống đầu báo các loại, vận hành hệ thống bơm và tủ trung tâm báo cháy.	Phòng kỹ thuật điện tại các tầng	Việt Nam	Hộp	40	2		
B	<b>HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG NHÀ B1</b>							
28	<b>Tủ trung tâm báo cháy tự động 40 kênh</b> - Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối. - Kiểm tra bảng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy. - Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thì, chế độ trễ.	Sảnh tầng 1 nhà B1	Nohmi – Nhật	Tủ	1	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần</li> <li>- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đổi chiều tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.</li> <li>- Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị trên bề mặt của tủ trung tâm (nêu có).</li> </ul>							
29	<p><b>Đầu báo khói và đầu báo nhiệt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Đối với đầu báo cháy khói:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, lưới lọc. Vệ sinh buồng quang học</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy</li> </ul> </li> <li>• <b>Đối với đầu báo nhiệt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Kiểm tra độ cách điện, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo cháy, vệ sinh công nghiệp đầu báo cháy. Vệ sinh phân tử hấp thụ nhiệt.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra hiệu chỉnh chế độ làm việc của đầu</li> </ul> </li> </ul>	Hành lang, phòng các tầng	Nohmi – Nhật	Cái	220	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhãn hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	báo							
30	<b>Tổ hợp Chuông – Đèn – Nút áo</b> - Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ - Thay thế cánh tủ hỏng - Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít - Liên kết thiết bị chuông- đèn- nút áo trong tủ tổ hợp	Hành lang các tầng	Nohmi – Nhật	Bộ	16	2		
31	<b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b> - Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây - Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu							
32	<b>Hệ thống họng nước chữa cháy vách tường</b> - Kiểm tra bằng mắt và sử dụng dụng cụ kiểm tra tất cả các họng nước. - Xà thủ nước không áp. - Loại bỏ nước trong ống. - Bom lại nước mới.	Hành lang các tầng	Việt Nam	HT	1	2		
33	<b>Tủ báo cháy trung tâm 8 kênh</b> - Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối. - Kiểm tra bảng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy. - Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thi, chế độ trễ. - Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần.	Sảnh tầng 1 nhà B1	Chungmei – Dài Loan	Tủ	1	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đổi chiều tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.</li> <li>- Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị trên bề mặt của tủ trung tâm (nếu có).</li> </ul>							
34	<p><b>Đầu báo khói</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, lưỡi lọc. Vệ sinh buồng quang học</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy</li> </ul>	Tầng 1 + phần mở rộng nhà B1	Chungmei – Dài Loan	Cái	20	2		
35	<p><b>Tổ hợp Chuông – Đèn – Nút ấn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ</li> <li>- Thay thế cánh tủ hỏng</li> <li>- Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít</li> <li>- Liên kết thiết bị chuông- đèn- nút ấn trong tủ tổ hợp</li> </ul>	Sảnh tầng 1 và khu mở rộng tầng 2	Chungmei – Đài Loan	Bộ	4	2		
36	<p><b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây</li> <li>- Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu</li> </ul>		Việt Nam	HT	1	2		
37	<b>Tủ trung tâm báo cháy tự động</b>	Sảnh	Yun Yang	Tủ	1	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối.</li> <li>- Kiểm tra bảng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thi, chế độ trễ.</li> <li>- Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần</li> <li>- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.</li> <li>- Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị trên bê mặt cửa tủ trung tâm (nêu có).</li> </ul>	tầng 1nhà B1	– Đài Loan					
38	<p><b>Đầu báo cháy khói và đầu báo nhiệt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đối với đầu báo cháy khói:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, lưới lọc. Vệ sinh buồng quang học</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy</li> <li>• Đối với đầu báo nhiệt:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Kiểm tra độ cách điện, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo cháy, vệ sinh công nghiệp đầu báo cháy. Vệ sinh phần tử hấp thụ nhiệt.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy.</li> </ul>	Trung tâm ĐT- CBT	YunYang – Đài Loan	Cái	18	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhãn hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra hiệu chỉnh chế độ làm việc của đầu báo</li> </ul>							
39	<p><b>Tổ hợp Chuông - Đèn - Nút ấn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ</li> <li>- Thay thế cánh tủ hỏng</li> <li>- Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít</li> <li>- Liên kết thiết bị chuông- đèn- nút ấn trong tủ tổ hợp</li> </ul>	Trung tâm ĐT- CĐT	YunYang – Đài Loan	Bộ	2	2		
40	<p><b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây</li> <li>- Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu</li> </ul>		Việt Nam	HT	1	2		
41	<p><b>Cửa chống cháy đôi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo dưỡng chốt cửa tra dầu mỡ, căn chỉnh xé, nắn khung vía hèm cửa, gia cố định tán chốt cửa, thay gioang va đập</li> <li>+ Tháo lắp cửa chống cháy đôi 2 cánh di chuyển lên tầng tum để đánh rỉ và sơn lại ( sơn chống cháy) ( đã bao gồm sơn và vật tư phụ)</li> <li>+ Dánh rỉ toàn bộ lại cửa và sơn phun 2 lớp màu ghi, không tháo hèm cửa</li> </ul>	Lối ra cầu thang bộ 2 đầu tòa nhà	Việt Nam	Bộ	10	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
C	<b>HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG HỘI TRƯỞNG</b>							
42	<p><b>Tủ trung tâm báo cháy tự động 10 kênh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối.</li> <li>- Kiểm tra băng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thì, chế độ trễ.</li> <li>- Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần</li> <li>- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đổi chiều tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.</li> <li>- Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị trên bề mặt của tủ trung tâm (nếu có).</li> </ul> <p><b>Đầu báo khói và đầu báo nhiệt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đối với đầu báo cháy khói:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, luôi lọc. Vệ sinh buồng quang học</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuỗi kênh báo cháy</li> <li>• Đối với đầu báo nhiệt:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Kiểm tra độ cách điện, vệ sinh tiếp điểm để đầu</li> </ul>			Phòng bảo vệ 40 Tràng Thi	Nohmi – Nhật	Tủ 1 2		
43			Hội trưởng Tôn Thất Tùng	Nohmi – Nhật	Cái 32 2			

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
44	<p>báo cháy, vệ sinh công nghiệp dầu báo cháy. Vệ sinh phần tử hấp thụ nhiệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của dầu báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của dầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra hiệu chỉnh chế độ làm việc của đầu báo</li> </ul>							
45	<p><b>Tổ hợp Chuông – Đèn – Nút ấn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ</li> <li>- Thay thế cánh tủ hỏng</li> <li>- Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít</li> <li>- Liên kết thiết bị chuông- đèn- nút ấn trong tủ tổ hợp</li> </ul>	Hội trưởng Tôn Thất Tùng	Nohmi – Nhật	Bộ	4	2		
D	<p><b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây</li> <li>- Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu</li> </ul>	Viet Nam	HT	1	2			
46	<p><b>Tủ trung tâm báo cháy tự động</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối.</li> <li>- Kiểm tra bảng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy.</li> </ul>	Phòng bảo vệ Công sở 8 Phủ	GST – Trung Quốc	Tủ	1	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/ năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thi, chế độ trễ.</li> <li>- Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần</li> <li>- Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.</li> <li>- Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị trên bệ mặt của tủ trung tâm (nếu có).</li> </ul>							
47	<p><b>Đầu báo cháy khói và đầu báo nhiệt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đổi với đầu báo cháy khói:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, lươt lọc. Vệ sinh buồng quang học</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy</li> <li>• Đổi với đầu báo nhiệt:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu</li> <li>- Kiểm tra độ cách điện, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo cháy, vệ sinh công nghiệp đầu báo cháy. Vệ sinh phần tử hấp thụ nhiệt.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín</li> </ul>	Hành lang, buồng bệnh viện	GST – Trung Quốc	Cái	63	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhãn hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	hiệu sự cố nhận được. - Kiểm tra hiệu chỉnh chế độ làm việc của đầu bão							
48	<b>Tổ hợp Chuông - Đèn - Nút ấn</b> - Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ - Thay thẻ cảnh báo hồng - Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít - Liên kết thiết bị chuông- đèn- nút ấn trong tủ tổ hợp	Hành lang nhà điều trị	GST – Trung Quốc	Bộ	5	2		
49	<b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b> - Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây - Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu		Việt Nam	HT	1	2		
50	<b>Tủ trung tâm báo cháy tự động</b> - Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối. - Kiểm tra bảng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy. - Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thì, chế độ trễ. - Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần - Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. - Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị	Văn phòng tầng 1 nhà E	Tyco – Nhật Bản	Tủ	1	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần hiện/2 năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
51	<p>trên bê mặt của tủ trung tâm (nếu có).</p> <p><b>Đầu báo cháy khởi và đầu báo nhiệt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đối với đầu báo cháy khởi:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khởi đường truyền tín hiệu</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, luối lọc. Vệ sinh buồng quang học</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.</li> <li>• Đối với đầu báo nhiệt:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khởi đường truyền tín hiệu</li> <li>- Kiểm tra độ cách điện, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo cháy, vệ sinh công nghiệp đầu báo cháy. Vệ sinh phần tử hấp thụ nhiệt.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.</li> </ul>	Tầng 1 và 2 nhà E	Tyco – Nhật Bản	Cái	12	2		
52	<p><b>Tổ hợp Chuông - Đèn - Nút ấn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ</li> <li>Thay thế cánh tủ hỏng</li> </ul>	Sảnh tầng 1 và lối ra thang bộ	Tyco – Nhật Bản	Bộ	2	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	- Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít - Liên kết thiết bị chuông- đèn- nút ân trong tủ tǒ hợp	tầng 2						
53	<b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b> - Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây - Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu							
F	<b>KHO SỔ 2 TẦNG 4 NHÀ B4</b> <b>Tủ trung tâm báo cháy tự động</b> - Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối. - Kiểm tra bảng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy. - Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thi, chế độ trễ. - Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần - Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đổi chiều tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. - Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị trên bề mặt của tủ trung tâm (nếu có).							
54		Sảnh tầng 1 nhà B4	Advanced - Anh	Tủ	1	2		
55	<b>Đầu báo cháy khói và đầu báo nhiệt</b> • Đổi với đầu báo cháy khói: - Tháo, lắp đầu báo khói dương truyền tín hiệu - Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, lưới lọc. Vệ sinh buồng quang học - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo	Kho hò sơ tầng 4	Advanced - Anh	Cái	20	2		

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
55	<p>cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy</li> <li>• Đối với đầu báo nhiệt:</li> <li>- Tháo, lắp đầu báo khỏi đường truyền tín hiệu</li> <li>- Kiểm tra độ cách điện, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo cháy, vệ sinh công nghiệp đầu báo cháy. Vệ sinh phần tử hấp thụ nhiệt.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra thiết bị cuỗi kênh báo cháy.</li> <li>- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.</li> <li>- Kiểm tra chỉnh chế độ làm việc của đầu báo</li> </ul>							
56	<p><b>Tổ hợp Chuông - Đèn - Nút ấn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ</li> <li>- Thay thế cánh tủ hỏng</li> <li>- Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít</li> <li>- Liên kết thiết bị chuông- đèn- nút ấn trong tủ tổ hợp</li> </ul>	Tầng 3 (cạnh thang bộ)	Advanced	Bộ	4	2		
57	<p><b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây</li> <li>- Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất,</li> </ul>	Việt Nam	IIT	1	2			

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
G	dây với dây							
KHO SỐ 10 TẦNG 3 PHÒNG KHÁM	Tủ trung tâm báo cháy tự động - Vệ sinh công nghiệp tủ trung tâm, các đầu nối. - Kiểm tra bảng mạch tủ trung tâm, tín hiệu của các zone có đầu báo cháy. - Kiểm tra các led báo thông số, chế độ báo động tức thì, chế độ trễ. - Kiểm tra ác quy dự phòng của tủ, thay mới nếu cần - Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của tủ trung tâm đổi chiều tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. - Kiểm tra, khắc phục các lỗi kỹ thuật hiển thị trên bề mặt của tủ trung tâm (nếu có).			Phòng bảo vệ công 18 Phủ Doãn	Advanced - Anh	Tủ	1	2
58	<b>Đầu báo cháy khói và đầu báo nhiệt</b> • Đổi với đầu báo cháy khói: - Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu - Vệ sinh công nghiệp đầu báo, vệ sinh tiếp điểm để đầu báo, lưới lọc. Vệ sinh buồng quang học cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.			Kho số 10 tại tầng 3 khu khám bệnh	Advanced - Anh	Cái	10	2
59	- Kiểm tra địa chỉ điện tử của đầu báo, yêu cầu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm. - Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy • Đổi với đầu báo nhiệt: - Tháo, lắp đầu báo khói đường truyền tín hiệu hiển thị chính xác tại tủ báo cháy trung tâm. - Kiểm tra độ cách điện, vệ sinh tiếp điểm để đầu							

TT	Nội dung thực hiện	Vị trí	Nhân hàng	Đơn vị tính	Số lượng	Số lần thực hiện/2 năm	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	báo cháy, vệ sinh công nghiệp đầu báo cháy. Vệ sinh phần tử hấp thụ nhiệt.							
	- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy.							
	- Kiểm tra thiết bị cuối kênh báo cháy.							
	- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo cháy; khả năng, độ trễ trong việc phản hồi các tín hiệu sự cố nhận được.							
	- Kiểm tra hiệu chỉnh chế độ làm việc của đầu báo							
	<b>Tổ hợp Chuông - Đèn - Nút ấn</b>							
	- Bảo dưỡng, lau chùi công nghiệp, sơn lại hệ thống tủ	Kho số 110 tại tầng 3 khu khám bệnh	Advanced	Bộ	2	2		
60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay thế cáp tủ hồng</li> <li>- Tra dầu mỡ hệ thống ốc vít</li> <li>- Liên kết thiết bị chuông-đèn-nút ấn trong tủ tổ hợp</li> </ul>							
	<b>Hệ thống cáp và dây tín hiệu</b>							
	- Kiểm tra độ cách điện của đường dây với đất, dây với dây							
61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra vỏ dây, bảo dưỡng các mối liên kết giữa dây tín hiệu và các thiết bị, khả năng truyền tải tín hiệu</li> </ul>	Việt Nam	HT	1	2			
	<b>Tổng cộng (chưa bao gồm thuế):</b>							
	Thuế GTGT:							
	<b>Tổng cộng (đã bao gồm thuế):</b>							
2.	Hiệu lực báo giá:							

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 20... /ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày tháng năm 20.. /ghi ngày .....tháng.....năm....kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - yêu cầu báo giá].

### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không dang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày .....tháng .....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### *Ghi chú:*

- (1) Nhà cung cấp diễn đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.



**PHỤ LỤC 02:**  
**YÊU CẦU KHÁC VỀ DỊCH VỤ**  
**(Đính kèm Công văn số 688/VĐ-QT ngày 05/3/2024)**

BỘ Y TẾ  
HỮU NGHỊ  
VIỆT NAM

Nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng:

1. Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hàng năm:

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hàng năm, vệ sinh, kiểm tra, hiệu chỉnh toàn bộ các thiết bị đúng tiêu chuẩn, chức năng kỹ thuật tuân thủ các nội dung đã nêu tại Phụ lục 01.

Sửa chữa các lỗi kỹ thuật đã và đang gặp phải của toàn bộ các trang thiết bị của các hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, các thiết bị chiếu sáng sự cố và kiểm tra sự liên kết của các hệ thống liên động đi kèm theo đúng các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo các hệ thống, trang thiết bị hoạt động với chất lượng tốt, duy trì an toàn cho các khối nhà được trang bị.

Đảm bảo đường dây nóng, hỗ trợ xử lý mọi yêu cầu của bệnh viện 24/7, hỗ trợ kịp thời các yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp các hệ thống, trang thiết bị cần sửa chữa thay thế các thiết bị vật tư, nhà thầu sẽ có báo giá riêng để Chủ đầu tư kiểm tra, thống nhất trước khi thực hiện.

2. Dịch vụ miễn phí phát sinh kèm theo:

Miễn phí những vật tư, phụ kiện phục vụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng: giẻ lau, dầu mỡ, RP7, dụng cụ làm việc, vật tư phụ (vòng đệm, ốc vít,...)

Những vật tư, thiết bị thay thế, sửa chữa không trong phần nội dung bảo trì, bảo dưỡng sẽ được thực hiện theo hợp đồng riêng với Chủ đầu tư. Nhà thầu có khả năng cung ứng trước một số loại vật tư thay thế đơn giản, có sẵn ngoài thị trường để đảm bảo hoạt động của các hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, phục vụ hoạt động của Bệnh viện.

Cùng với công tác bảo trì, bảo dưỡng là việc phối hợp kiểm tra, thông báo kịp thời tới Bệnh viện tình trạng kỹ thuật của linh kiện và bàn bạc sửa chữa khi cần thiết đảm bảo cho các hệ thống, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy hoạt động với chất lượng và độ an toàn cao nhất, thuận tiện cho người sử dụng.

3. Yêu cầu chung về kỹ thuật:

Sau khi bảo trì, bảo dưỡng phải đảm bảo thiết bị, hệ thống vận hành an toàn, ổn định và đạt thông số như thiết kế ban đầu.

Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu của bệnh viện hoặc đề xuất các giải pháp, phương án thực hiện nhằm đạt hiệu quả tối ưu, đảm bảo tiến độ trong công việc.