

V/v Yêu cầu báo giá tháo dỡ, cung cấp
và thay thế thang máy mới
của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy mới của Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy mới kính mời các đơn vị có khả năng tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy mới tới khảo sát và tham gia báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Kỹ sư: Nguyễn Thành Ngọc

Phòng Hành chính Quản trị

SĐT: 0243.8253531, máy lẻ 5508

Email: hcqt.bvvd@gmail.com

3. Bệnh viện tiếp nhận báo giá đồng thời theo 02 (hai) hình thức:

- **Nhận trực tiếp tại địa chỉ:** Phòng 104 nhà A2 Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- **Nhận qua Email:** vietduchospitalmuasam@gmail.com

(Lưu ý: Các Đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo 2 hình thức nêu trên. Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ Số hiệu văn bản yêu cầu báo giá trong nội dung email).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 01 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 30 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ngày 30 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết danh mục, số lượng, cấu hình, yêu cầu kỹ thuật mời báo giá: Theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Biểu mẫu báo giá/chào giá: Theo biểu mẫu phụ lục 02 đính kèm.

3. Giá báo giá được tính đầy đủ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, giao nhận, lắp đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

4. Nhà thầu nộp cùng báo giá:

+ Hồ sơ năng lực của công ty.

+ Giấy đăng ký kinh doanh.

+ Tài liệu mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của thiết bị (nếu có).

+ Hợp đồng đã thực hiện nội dung tương tự (nếu có).

Rất mong nhận được sự tham gia của các đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; HCQT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG HCQT



Hoàng Anh Toàn

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH, YÊU CẦU KỸ THUẬT THÁO DỖ, CUNG CẤP VÀ THAY THỂ THANG MÁY MỚI CỦA BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

(Đính kèm Công văn số 586 /VD-HCQT ngày 21/01/2026)

1. Yêu cầu chung:

- + Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt thang máy mới.
- + Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy mới cho Chủ đầu tư tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thang máy mới được lắp đặt dựa trên thông số, kích thước hố thang của thang máy cũ. Không làm ảnh hưởng tới kết cấu của tòa nhà.
- + Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi; Các thiết bị: Động cơ, tủ điều khiển được sản xuất tại một trong các nước thuộc Châu Âu, Châu Mỹ hoặc nhóm các nước G7, có đại diện chính hãng sản xuất tại Việt Nam.
- + Có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) áp dụng với hàng hóa nhập khẩu. Có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng với hàng hóa sản xuất trong nước;
- + Có catalog, tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật (tài liệu là tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra Tiếng Việt)
- + Cung cấp đầy đủ tài liệu và tổ chức hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì, quy trình ứng cứu/ xử lý sự cố khẩn cấp, khuyến cáo kỹ thuật của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng thang máy.
- + Bảo hành: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.
- + Thời gian tiến hành bảo hành khi có sự cố: ≤ 01 giờ sau khi nhận được thông báo. Nhà thầu có số điện thoại trực máy để xử lý sự cố 24/24h;
- + Bảo trì: Trong thời gian bảo hành định kỳ hàng tháng phải kiểm tra, bảo trì và thay thế miễn phí các vật tư bị hư hỏng hoặc kém chất lượng do lỗi nhà sản xuất (nếu có);
- + Thang máy phải được kiểm tra và thử nghiệm đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy (QCVN 02: 2019/BLĐTBXH). Thang máy được kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành đạt yêu cầu và được gắn tem kiểm định tại cabin của thang máy. (Chi phí kiểm định do Nhà thầu chịu).
- + Nhà cung cấp chịu trách nhiệm tháo dỡ thang máy cũ, lắp đặt thang máy mới phải đảm bảo an toàn lao động và an toàn vệ sinh lao động.

2. Yêu cầu cụ thể

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
1	Tháo dỡ thang máy thủy lực nhà B7	Hệ thống	1	- Năm đưa vào sử dụng: 1995; Số điểm dừng: 02; Tải trọng: 1600kg. - Thang máy là loại thang máy động cơ có hộp số. - Kích thước hố thang (rộng x sâu) : 2500 x 2500mm; - Kích thước cabin: (rộng x sâu x cao): 1100mm x 2100mm x 2300mm. - Kích thước cửa: (rộng x cao): 800mm x 2100mm. - Kiểu cửa: cửa tự động, 02 cánh mở về trung tâm; - Chiều cao tầng: Tầng 1: T1: 4000mm; T2(OH) 3700mm; PIT: 1200mm. - Không có phòng máy. - Thang máy đã hư hỏng không sửa chữa được	Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư.
2	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B3	Hệ thống	1	- Tên thiết bị: Thang máy OTIS - Năm đưa vào sử dụng: 1998; Số điểm dừng: 03; Tải trọng: 1600kg; - Thang máy là loại thang máy động cơ có hộp số. - Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2421 x 2880mm. - Kích thước cabin: (rộng x sâu x cao): 1500mm x 2300mm x 2300mm. - Kích thước cửa: (rộng x cao): 1300mm x 2100mm.	Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt thang máy mới. Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy mới cho Chủ đầu tư tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Với các nội dung sau: Tải trọng: 1800kg; Loại thang máy không phòng máy; Số điểm dừng: 03; Tầng phục vụ: 1,2,3; Ký hiệu tầng phục vụ: 1, 2, 3;

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
				- Kiểu cửa: cửa tự động, 02 cánh mở về một phía từ phải sang trái; - Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3900mm , Tầng 2 : 3600mm, Tầng 3 (OH) : 4400mm; PIT: 1388mm - Phòng máy : 4400 x 3340 x cao 2600mm.	Loại máy kéo không hộp số; Điện nguồn: 3 Pha, 380V, 50Hz Điện chiếu sáng: 1 Pha, 220V, 50Hz Tốc độ: 60m/phút (1m/s). - Kích thước cabin phù hợp với: + Kích thước hố thang(Rộng x Sâu) : 2421 x 2880mm. + Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3900mm , Tầng 2 : 3600mm, Tầng 3 (OH) : 4400mm; PIT: 1388mm Cáp tải: Chuyên dụng cho thang máy, độ bền cao, vận hành êm, khối lượng theo thực tế công trình; Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện lưới: Khi thang máy đang vận hành gặp sự cố mất điện lưới đột ngột, cabin sẽ tự động di chuyển về tầng gần nhất và giữ cho cửa mở cho hành khách ra ngoài nhờ nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. Có nút bấm giữ cho cửa mở liên tục, có thể mở cửa trở lại trong trường hợp có người băng ngang cửa tại lối vào trong thời gian cửa đang đóng. Có thiết bị liên lạc với bên ngoài; Có cảnh báo quá tải, khi đầy tải sẽ bỏ qua các cuộc gọi tầng khác cho đến khi hết trạng thái đầy tải; Vật liệu vách Cabin: Inox sọc nhuyền (Inox 304 độ dày $\geq 1,2\text{mm}$); Trần: Khung và tấm trần bằng inox sọc nhuyền kết hợp mica gồm đèn Led rọi xuống (Inox 304 độ dày $\geq 1\text{mm}$); Tay vịn: Bằng inox sọc nhuyền; Số lượng bảng điều khiển trong Cabin: 02;

2a

43

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
3	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B4	Hệ thống	1	- Tên thiết bị: Thang máy LG - Năm đưa vào sử dụng: 2000; Số điểm dừng: 03; Tải trọng: 1500kg; - Thang máy là loại thang máy động cơ có hộp số. - Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2400 x 2950mm. - Kích thước cabin: (rộng x sâu x cao): 1500mm x 2300mm x 2400mm. - Kích thước cửa: (rộng x cao): 1200mm x 2100mm. - Kiểu cửa: cửa tự động, 02 cánh mở về trung tâm; - Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3600mm, Tầng 2 : 3700mm, Tầng 3 (OH) : 4230mm; PIT: 1400mm - Phòng máy : 3300 x 4270 x cao 2150mm. PIT: 1400mm	Bảng điều khiển trong cabin và Bảng gọi tầng ngoài cửa: Có hiển thị tầng của Cabin, Bảng dạng LED, bằng Inox sọc nhuộm; Sàn Cabin: Lát đá Marble hoặc đá Granite tự nhiên (Chủ đầu tư chọn màu cụ thể). Hệ thống thông gió đảm bảo lưu thông không khí, thoáng mát, an toàn, êm ái, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt thang máy mới. Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy mới cho Chủ đầu tư tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Với các nội dung sau: Tải trọng: 1800kg; Loại thang máy không phòng máy; Số điểm dừng: 03; Tầng phục vụ: 1,2,3; Ký hiệu tầng phục vụ: 1, 2, 3; Loại máy kéo không hộp số; Điện nguồn: 3 Pha, 380V, 50Hz Điện chiếu sáng: 1 Pha, 220V, 50Hz Tốc độ: 60m/phút (1m/s) Kích thước cabin phù hợp với + Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2400 x 2950mm. + Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3600mm , Tầng 2 : 3700mm, Tầng 3 (OH) : 4230mm; PIT: 1400mm; PIT: 1400mm.

✓

th

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
					Cáp tải: Chuyên dụng cho thang máy, độ bền cao, vận hành êm, khối lượng theo thực tế công trình; Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện lưới: Khi thang máy đang vận hành gặp sự cố mất điện lưới nhất và ngột, cabin sẽ tự động di chuyển về tầng gần nhất và giữ cho cửa mở cho hành khách ra ngoài nhờ nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. Có nút bấm giữ cho cửa mở liên tục, có thể mở cửa trở lại trong trường hợp có người băng ngang cửa tại lối vào trong thời gian cửa đang đóng. Có thiết bị liên lạc với bên ngoài; Có cảnh báo quá tải, khi đầy tải sẽ bỏ qua các cuộc gọi tầng khác cho đến khi hết trạng thái đầy tải; Vật liệu vách Cabin: Inox sọc nhuyền (Inox 304 độ dày $\geq 1,2\text{mm}$); Trần: Khung và tấm trần bằng inox sọc nhuyền kết hợp mica gồm đèn Led rọi xuống (Inox 304 độ dày $\geq 1\text{mm}$); Tay vịn: Bằng inox sọc nhuyền; Số lượng bảng điều khiển trong Cabin: 02; Bảng điều khiển trong cabin và Bảng gọi tầng ngoài cửa: Có hiển thị tầng của Cabin, Bảng dạng LED, bằng Inox sọc nhuyền; Sàn Cabin: Lát đá Marble hoặc đá Granite tự nhiên (Chủ đầu tư chọn màu cụ thể). Hệ thống thông gió đảm bảo lưu thông không khí, thoáng mát, an toàn, êm ái, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy.
4	Tháo dỡ, cung cấp và thay	Hệ thống	1	- Tên thiết bị: Thang máy Mitsutech – MTE B1150-S030	Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt thang máy mới.

20/

Apr

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
	thể thang máy nhà B5			- Năm đưa vào sử dụng: 2010; Số điểm dừng: 03; Tải trọng: 1150kg; - Thang máy là loại thang máy động cơ có hộp số. - Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2930 x 2740mm. - Kích thước cabin: (rộng x sâu x cao): 1500mm x 2300mm x 2400mm. - Kích thước cửa: (rộng x cao): 1200mm x 2100mm. - Kiểu cửa: cửa tự động, 02 cánh mở về trung tâm; - Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3600mm , Tầng 2 : 3700mm, Tầng 3 (OH) : 4230mm; PIT: 1400mm - Phòng máy : 3300 x 4270 x cao 2150mm. PIT: 1400mm	Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy mới cho Chủ đầu tư tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Với các nội dung sau: Tải trọng: 1800kg; Loại thang máy không phòng máy; Số điểm dừng: 03; Tầng phục vụ: 1,2,3; Ký hiệu tầng phục vụ: 1, 2, 3; Loại máy kéo không hộp số; Điện nguồn: 3 Pha, 380V, 50Hz Điện chiếu sáng: 1 Pha, 220V, 50Hz Tốc độ: 60m/phút (1m/s) Kích thước cabin phù hợp với + Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2930 x 2740mm. + Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3600mm , Tầng 2 : 3700mm, Tầng 3 (OH) : 4230mm; PIT: 1400mm, PIT: 1400mm. Cáp tải: Chuyên dụng cho thang máy, độ bền cao, vận hành êm, khối lượng theo thực tế công trình; Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện lưới: Khi thang máy đang vận hành gặp sự cố mất điện lưới đột ngột, cabin sẽ tự động di chuyển về tầng gần nhất và giữ cho cửa mở cho hành khách ra ngoài nhờ nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. Có nút bấm giữ cho cửa mở liên tục, có thể mở cửa trở lại trong trường hợp có người băng ngang cửa tại lối vào trong thời gian cửa đang đóng.

✓

✓

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
					Có thiết bị liên lạc với bên ngoài; Có cảnh báo quá tải, khi đầy tải sẽ bỏ qua các cuộc gọi tầng khác cho đến khi hết trạng thái đầy tải; Vật liệu vách Cabin: Inox sọc nhuyền (Inox 304 độ dày $\geq 1,2\text{mm}$); Trần: Khung và tấm trần bằng inox sọc nhuyền kết hợp mica gồm đèn Led rọi xuống (Inox 304 độ dày $\geq 1\text{mm}$); Tay vịn: Bằng inox sọc nhuyền; Số lượng bảng điều khiển trong Cabin: 02; Bảng điều khiển trong cabin và Bảng gọi tầng ngoài cửa: Có hiển thị tầng của Cabin, Bảng dạng LED, bằng Inox sọc nhuyền; Sàn Cabin: Lát đá Marble hoặc đá Granite tự nhiên (Chủ đầu tư chọn màu cụ thể). Hệ thống thông gió đảm bảo lưu thông không khí, thoáng mát, an toàn, êm ái, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy.
5	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B6	Hệ thống	02	- Tên thiết bị: Thang máy OTIS 200E 47NK5937 - Năm đưa vào sử dụng: 2000; Số điểm dừng: 02; Tải trọng: 1600kg; - Thang máy là loại thang máy động cơ cơ hộp số. - Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2700 x 2700mm. - Kích thước cabin: (rộng x sâu x cao): 1500mm x 2300mm x 2300mm. - Kích thước cửa: (rộng x cao): 1300mm x 2100mm.	Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt thang máy mới. Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy mới cho Chủ đầu tư tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Với các nội dung sau: Tải trọng: 1800kg; Loại thang máy không phòng máy; Số điểm dừng: 02; Tầng phục vụ: 1,2; Ký hiệu tầng phục vụ: 1, 2; Loại máy kéo không hộp số;

Handwritten signature and initials

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
				- Kiểu cửa: cửa tự động, 02 cánh mở về một phía từ phải sang trái; - Chiều cao tầng: Tầng 1 : 4100mm , Tầng 2 (OH) : 4300mm; - Phòng máy: 2788 x 4360 x cao 2400mm. PIT: 1500mm	Điện nguồn: 3 Pha, 380V, 50Hz Điện chiếu sáng: 1 Pha, 220V, 50Hz Tốc độ: 60m/phút (1m/s) Kích thước cabin phù hợp với: + Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2700 x 2700mm. + Chiều cao tầng: Tầng 1 : 4100mm , Tầng 2 (OH) : 4300mm; PIT: 1500mm Cáp tải: Chuyên dụng cho thang máy, độ bền cao, vận hành êm, khối lượng theo thực tế công trình; Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện lưới: Khi thang máy đang vận hành gặp sự cố mất điện lưới đột ngột, cabin sẽ tự động di chuyển về tầng gần nhất và giữ cho cửa mở cho hành khách ra ngoài nhờ nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. Có nút bấm giữ cho cửa mở liên tục, có thể mở cửa trở lại trong trường hợp có người băng ngang cửa tại lối vào trong thời gian cửa đang đóng. Có thiết bị liên lạc với bên ngoài; Có cảnh báo quá tải, khi đầy tải sẽ bỏ qua các cuộc gọi tầng khác cho đến khi hết trạng thái đầy tải; Vật liệu vách Cabin: Inox sọc nhuyền (Inox 304 độ dày $\geq 1,2$mm); Trần: Khung và tấm trần bằng inox sọc nhuyền kết hợp mica gồm đèn Led rọi xuống (Inox 304 độ dày ≥ 1mm); Tay vịn: Bảng inox sọc nhuyền; Số lượng điều khiển khiển trong Cabin: 02;

Handwritten signature and initials

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
6	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B9	Hệ thống	01	- Tên thiết bị: Thang máy LG SIGMA-P1000-30CO-03SO - Năm đưa vào sử dụng: 2006; Số điểm dừng: 03; Tải trọng: 1000kg; - Thang máy là loại thang máy động cơ có hộp số. - Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2600 x 2650mm. - Kích thước cabin: (rộng x sâu x cao): 1500mm x 2300mm x 2400mm. - Kích thước cửa: (rộng x cao): 1200mm x 2100mm. - Kiểu cửa: cửa tự động, 02 cánh mở về trung tâm; - Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3700mm , Tầng 2 : 4400mm, Tầng 3 (OH) : 4400mm; - Phòng máy: 2700 x 4200 x cao 2200mm. PIT: 1477mm	Bảng điều khiển trong cabin và Bảng gọi tầng ngoài cửa: Có hiển thị tầng của Cabin, Bảng dạng LED, bằng Inox sọc nhuộm; Sàn Cabin: Lát đá Marble hoặc đá Granite tự nhiên (Chủ đầu tư chọn màu cụ thể). Hệ thống thông gió đảm bảo lưu thông không khí, thoáng mát, an toàn, êm ái, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt thang máy mới. Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy mới cho Chủ đầu tư tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Với các nội dung sau: Tải trọng: 1800kg; Loại thang máy không phòng máy; Số điểm dừng: 03; Tầng phục vụ: 1,2,3; Ký hiệu tầng phục vụ: 1, 2, 3; Loại máy kéo không hộp số; Điện nguồn: 3 Pha, 380V, 50Hz Điện chiếu sáng: 1 Pha, 220V, 50Hz Tốc độ: 60m/phút (1m/s) Kích thước cabin phù hợp với: + Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2600 x 2650mm. + Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3700mm , Tầng 2 : 4400mm, Tầng 3 (OH) : 4400mm; PIT: 1477mm Cấp tải: Chuyên dụng cho thang máy, độ bền cao, vận hành êm, khối lượng theo thực tế công trình;

Handwritten signature and initials.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
7	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà C	Hệ thống	01	Tên thiết bị: Thang máy HUYNDAI Năm đưa vào sử dụng: 2009; Số điểm dừng: 02; Tải trọng: 1600kg;	Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện lưới: Khi thang máy đang vận hành gặp sự cố mất điện lưới đột ngột, cabin sẽ tự động di chuyển về tầng gần nhất và giữ cho cửa mở cho hành khách ra ngoài nhờ nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. Có nút bấm giữ cho cửa mở liên tục, có thể mở cửa trở lại trong trường hợp có người băng ngang cửa tại lối vào trong thời gian cửa đang đóng. Có thiết bị liên lạc với bên ngoài; Có cảnh báo quá tải, khi đầy tải sẽ bỏ qua các cuộc gọi tầng khác cho đến khi hết trạng thái đầy tải; Vật liệu vách Cabin: Inox sọc nhuyền (Inox 304 độ dày $\geq 1,2\text{mm}$); Trần: Khung và tấm trần bằng inox sọc nhuyền kết hợp mica gồm đèn Led rọi xuống (Inox 304 độ dày $\geq 1\text{mm}$); Tay vịn: Bằng inox sọc nhuyền; Số lượng bảng điều khiển trong Cabin: 02; Bảng điều khiển trong cabin và Bảng gọi tầng ngoài cửa: Có hiển thị tầng của Cabin, Bảng dạng LED, bằng Inox sọc nhuyền; Sàn Cabin: Lát đá Marble hoặc đá Granite tự nhiên (Chủ đầu tư chọn màu cụ thể). Hệ thống thông gió đảm bảo lưu thông không khí, thoáng mát, an toàn, êm ái, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Tháo dỡ và bàn giao thiết bị thang máy cũ cho chủ đầu tư trước khi lắp đặt thang máy mới. Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy mới cho Chủ đầu tư tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Handwritten signatures and initials.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
				- Thang máy là loại thang máy động cơ có hộp số. - Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2500 x 3650mm. - Kích thước cabin: (rộng x sâu x cao): 1500mm x 2300mm x 2400mm. - Kích thước cửa: (rộng x cao): 1200mm x 2100mm. - Kiểu cửa: cửa tự động, 02 cánh mở về một phía từ phải sang trái; - Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3900mm , Tầng 2 (OH) : 4450mm; - Phòng máy : 4200 x 3000 x cao 2800mm. PIT: 1280mm	Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Với các nội dung sau: Tải trọng: 1800kg; Loại thang máy không phòng máy; Số điểm dừng: 03; Tầng phục vụ: 1,2,3; Ký hiệu tầng phục vụ: 1, 2, 3; Loại máy kéo không hộp số; Điện nguồn: 3 Pha, 380V, 50Hz Điện chiếu sáng: 1 Pha, 220V, 50Hz Tốc độ: 60m/phút (1m/s) - Kích thước cabin phù hợp với + Kích thước hố thang (Rộng x Sâu) : 2500 x 3650mm. + Chiều cao tầng: Tầng 1 : 3900mm , Tầng 2 (OH) : 4450mm; PIT: 1280mm. Cáp tải: Chuyên dụng cho thang máy, độ bền cao, vận hành êm, khối lượng theo thực tế công trình; Hệ thống cứu hộ khi thang máy mất điện lưới: Khi thang máy đang vận hành gặp sự cố mất điện lưới đột ngột, cabin sẽ tự động di chuyển về tầng gần nhất và giữ cho cửa mở cho hành khách ra ngoài nhờ nguồn điện dự trữ, nguồn điện này sẽ tự động nạp lại khi có điện lưới. Có nút bấm giữ cửa mở liên tục, có thể mở cửa trở lại trong trường hợp có người băng ngang cửa tại lối vào trong thời gian cửa đang đóng. Có thiết bị liên lạc với bên ngoài; Có cảnh báo quá tải, khi đầy tải sẽ báo qua các cuộc gọi tầng khác cho đến khi hết trạng thái đầy tải;

Handwritten signature/initials

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số và hiện trạng thang máy cũ	Yêu cầu kỹ thuật
					Vật liệu vách Cabin: Inox sọc nhuyền (Inox 304 độ dày $\geq 1,2\text{mm}$); Trần: Khung và tấm trần bằng inox sọc nhuyền kết hợp mica gồm đèn Led rọi xuống (Inox 304 độ dày $\geq 1\text{mm}$); Tay vịn: Bằng inox sọc nhuyền; Số lượng bảng điều khiển trong Cabin: 02; Bảng điều khiển trong cabin và Bảng gọi tầng ngoài cửa: Có hiển thị tầng của Cabin, Bảng dạng LED, bằng Inox sọc nhuyền; Sàn Cabin: Lát đá Marble hoặc đá Granite tự nhiên (Chủ đầu tư chọn màu cụ thể). Hệ thống thông gió đảm bảo lưu thông không khí, thoáng mát, an toàn, êm ái, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

201

h

PHỤ LỤC 02. BIỂU MẪU BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số 586 /VĐ-HCQT ngày 27/01/2026)
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Công ty _____ (Tên đơn vị báo giá) kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục hàng hóa chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (VND)	Thuế VAT (%)	Đơn giá đã bao gồm thuế VAT (VND)	Thành tiền (VND)
1	Tháo dỡ thang máy thủy lực nhà B7					Hệ thống	01				
2	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B3					Hệ thống	01				
3	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B4					Hệ thống	01				
4	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B5					Hệ thống	01				
5	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B6					Hệ thống	02				
6	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà B9					Hệ thống	01				

7	Tháo dỡ, cung cấp và thay thế thang máy nhà C							Hệ thống	01					
	Tổng cộng													

Các điều khoản khác:

- Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao nhận, lắp đặt, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) bên mua không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào. (Nhà thầu giải trình chi phí cho các dịch vụ liên quan nếu có)
- Thời gian hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành;
- Nhà thầu cam kết đáp ứng mục 1 – yêu cầu chung tại phụ lục 01.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)



4